

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-13-09-25-01

- Produkt:** Laminatfußboden "Blue Line", High Gloss
Abmessungen: 644 mm x 310 mm x 8 mm
- Auftraggeber:** Falquon GmbH
Gewerbegebiet Falkenhagen
Am Hünengrab 18
16928 Pritzwalk
- Grundlagen:** Bestimmung ausgewählter Eigenschaften gemäß EN 13329, EN 14978,
EN 438-2 und EN 16094
- Prüfberichte:** 2713262, 2713450
- Prüfergebnisse:**

Eigenschaft	Ermittelter Wert	Zuordnung zu den Anforderungen gemäß EN 13329 / EN 14978 / EN 438-2 / Bewertung
Beständigkeit gegen Abrieb gemäß EN 13329	AC4	BK 21 - 22 und 31- 32 gemäß EN 13329, Tab. 2, erfüllt
Beständigkeit gegen Abrieb gemäß EN 14354	4400 Umdrehungen	BK 21 - 22 gemäß EN 14978, Tab. 1, erfüllt
Kratzbeständigkeit gemäß EN 438-2	6 N	Grad 4 gemäß EN 438-2, Tab. 3, erfüllt
Mikrokratzbeständigkeit gemäß EN 16094	MSR-A1 MSR-B2	sehr gut, optionale Eigenschaft, keine Klassifizierung möglich

Dresden, 25.09.2013



R. Cla

Leiter des Prüflaboratoriums

J. J. J.

verantwortlicher Bearbeiter